



ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМЭНЕРГО»

Российская Федерация, Республика Крым,
295034, г. Симферополь, ул. Киевская, 74/6.
Горячая линия 8 800 506 0012
Приемная: тел.: (3652) 59-13-59
E-mail: Secretar@crimea-energy.ru
Отдел делопроизводства и контроля:
тел.: (3652) 59-11-45, 59-11-64
E-mail: Kanc@crimea-energy.ru
<https://crimea-energy.ru>
ОГРН 1149102003423
ИНН 9102002878 КПП 910201001
БИК 043510123 в АО «ГЕНБАНК»
Корр. счет 30101810835100000123
Р/с 40602810300230000007 (актив)
Р/с 40602810800230270007 (услуги)
Р/с 40602810600230250007 (присоединение)

09.02.2023 №821/5635

На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «Инфотех-СТРОЙ»
Беляевой В.А.

Рассмотрев Ваше обращение о проведении тестирования прибора учёта электроэнергии «Пульсар 1» ТтшОИ-5/60-15ПУ2-1/2Д-4 № 08830143, поступившего в ГУП РК «Крымэнерго», на соответствие техническим требованиям и ГОСТ, сообщаем, что были проведены лабораторные испытания данного прибора учёта.

В ходе испытаний установлено, что метрологические характеристики прибора учёта в пределах допустимых значений, предусмотренных требованиями методики поверки ЮТЛИ.422821.001/1МП, соответствуют ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012.

Положительные факторы:

- компактный современный корпус;
- индикация воздействия магнитных полей;
- управление нагрузкой.
- счётчики учитывают потреблённую электроэнергию при пониженном напряжении;
- подключение к счётчику по универсальному оптическому порту и RS-485;
- хранение архива в энергонезависимой памяти (2976 часа, 124 дня, 42 месяца);
- гарантия 7 лет.

Вывод: представленный образец прибора учёта «Пульсар 1» ТтшОИ-5/60-15ПУ2-1/2Д-4 № 08830143 соответствует требованиям раздела III «Перечень функций приборов учёта электрической энергии, которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учёта, и требования к ним» Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности) (с изменениями и дополнениями), утверждённых Постановлением Правительства ПП РФ № 890 от 19.06.2020.

Приложение: протокол тестирования метрологических характеристик.

Генеральный директор
ГУП РК «Крымэнерго»

А.М. Цурканенко

