



PKC

Тамбовские
Коммунальные
Системы

Филиал ОАО «ТКС» «Тамбовводоканал»
392000, г.Тамбов, ул. Тулиновская, д. 5
тел./факс 8 (4752) 713406, 8 (4752) 472780
www.tamcomsys.ru, e-mail: vdk_tmb@mail.ru

№ _____
на № _____ от _____

Директору НПП Тепловодохран
Козлову Владимиру Александровичу

Заключение

Для проведения тестирования от Вашей организации получены GSM GPRS модемы "Пульсар" – 2шт, Датчик давления ПДТВХ -1шт.

Произвели тестирование приборов. Результаты положительные. Датчик давления ПДТВХ соответствует заявленным характеристикам. Испытывался на стенде и в цепи управления частотным преобразователем электродвигателя повысительного насоса 13 КВа. Длина экранированной линии связи 15м. Частотный преобразователь производства ЗАО "ОРЛЭКС". Помехозащищенность датчика хорошая.

GSM GPRS модемы "Пульсар" тестировались для снятия показаний теплосчетчиков ВКТ7 в режиме GSM. С штатным ПО проблем не возникло. Модемы работали устойчиво. Время испытания -1 мес. Качество изготовления хорошее.

Оборудование рекомендовано для закупок.

Директор филиала

Н.Н.Алябин

Подготовил
С.Ю. Благов
тел. (0752) 47-25-68

